

佐久平環境衛生センター包括管理運営業務に係る入札説明書類への質問に対する回答書

令和6年11月29日

佐久環境衛生組合

| No. | 書類名   | 頁  | 行  | 項目                | 質問等                                                                                                                               | 回答                                                                                    |
|-----|-------|----|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 要求水準書 | 6  | 28 | (2) 各設備運転時間       | 搬入量の減少を考慮すると、水処理設備および汚泥脱水設備の運転回数や時間が減少する可能性があります、「性能発注の観点から、各設備の運転回数や運転時間は受託者の裁量で変更可能」との認識でよろしいでしょうか。                             | お見込みのとおり。                                                                             |
| 2   | 要求水準書 | 9  | 4  | 1 体制の構築           | 「必要な人員配置」と記載がありますが、人数設定に関しても上記同様「性能発注の観点から、人員配置は受託者の裁量により配置」との認識でよろしいでしょうか。                                                       | お見込みのとおり。                                                                             |
| 3   | 要求水準書 | 11 | 29 | (イ) 定期点検整備及び修繕等計画 | 添付資料-6に履行期間の整備内容が記載されていますが、整備内容・頻度は参考とし、要求水準書記載の本施設稼働停止を考慮し、「定期点検整備・修繕計画は性能発注の観点から、受託者の裁量による」との認識でよろしいでしょうか。                      | お見込みのとおり。                                                                             |
| 4   | 要求水準書 | 20 | 9  | イ 脱水汚泥の溶出試験       | 放流水の水質分析および脱水汚泥の肥料分析は詳細な分析項目の記載がありますが、脱水汚泥の溶出試験に関しては、省令（昭和四十八年総理府令第五号）に定める全26項目（ダイオキシンを含む）でよろしいでしょうか。                             | 省令（昭和四十八年総理府令第五号）別表第一の全項目（アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物からダイオキシン類までの26項目）である。                    |
| 5   | 要求水準書 | 23 | 11 | 水槽清掃              | 竣工時の処理能力（175kL/日）、搬入実績（令和5年度：58kL/日）および搬入計画（令和7年度：55kL/日）を考慮すると使用しなくて済む水槽があると思われます。設備機器整備計画案は参考とし、使用しない水槽は清掃を実施しない計画としてよろしいでしょうか。 | 使用しない水槽等清掃が不要な水槽、不要な年度については、清掃を実施しない計画としてよい。なお、清掃を実施しない計画とした場合、その経費を見積に計上しないよう留意されたい。 |

佐久平環境衛生センター包括管理運営業務に係る入札説明書類への質問に対する回答書

令和6年11月29日

佐久環境衛生組合

| No. | 書類名     | 頁  | 行  | 項目             | 質問等                                                                                          | 回答                                             |
|-----|---------|----|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6   | 要求水準書   | 26 | 17 | 4 住民対応への協力(3)  | 「必要に応じて、地域活動、ボランティア活動等への参加も考慮すること。」と記載があります。貴組合殿もしくは構成自治体で計画されている年間の実施内容・実施時期ならびに頻度をご教示願います。 | 毎年6月に、市内自治会ボランティアによる市内一斉清掃（道路・水路等の清掃）が実施されている。 |
| 7   | 要求水準書   | 31 | 29 | 2 委託費の精算       | 「著しい不適當」、「著しい搬入量の増減」と記載があります。想定する基準につきましては「予め精算マニュアルにて定める」ものとしてよろしいでしょうか。                    | お見込みのとおり。                                      |
| 8   | 落札者決定基準 | 4  |    | (5) 審査フロー      | 「予定価格を上回った場合失格」と記載されていますが、予定価格の公表はありますでしょうか。公表がない場合、入札は何回まで可能でしょうか。                          | 予定価格公表の有無を含め、包括管理提案書の提出者に対し、別途通知する。            |
| 9   | 入札説明書   | 6  |    | 第3 発注手続のスケジュール | ヒアリング時のプレゼンテーションの持ち時間・質疑回答時間および出席者可能人数について条件をご教示ください。                                        | 入札説明書の第5、8(2)イのとおり、ヒアリングの詳細は別途通知する。            |
|     |         |    |    |                |                                                                                              | 以上                                             |